



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
LUCCA

## MESSAGGIO TELEFAX

Prot. n. del 04/08/2018  
Rif. Scheda VF n°2451

Da: COMANDO PROVINCIALE VV.F. LUCCA FAX 0583 430005

A C.O.N.  
A DIREZIONE REGIONALE TOSCANA  
A PREFETTURA U.T.G. LUCCA  
A SINDACO COMUNE DI PIETRASANTA

Numero Pagine: 1 (inclusa la presente)

Oggetto: Incendio Ditta Ferredil Cerù spa sita in Pietrasanta via Pontenuovo snc.

Si fa seguito alla precedente comunicazione del Comando scrivente inerente l'oggetto e si comunica che in data odierna alle 12,30 si è concluso il minuto spegnimento della parte di capannone (circa 2/3 della superficie totale) interessata dall'incendio. Alle ore 14,30 circa sono state completate le operazioni di delimitazione e segnalazione di pericolo a tutti i possibili accessi al capannone ed alle aree limitrofe, oltre alle operazioni di ripulitura DPI e recupero attrezzature impiegate durante l'intervento. Pertanto lo stesso s'è concluso alle 14,30 circa.

Dal termine dell'intervento, è in corso opera di assistenza da parte di n°1 squadra del locale distaccamento di Pietrasanta, onde consentire il recupero di beni (articoli di vendita) dell'azienda stoccati nell'area di pertinenza su spazio a cielo libero, non interessati dalle fiamme.

Il capannone in questione è costituito da strutture portanti intelaiate in c.a. precompresso, con tamponature verticali in pannelli prefabbricati in calcestruzzo debolmente armato.

A causa dell'elevata sollecitazione termica, durante lo spegnimento si sono verificati numerosi crolli e cedimenti strutturali di travi portanti che hanno determinato ampi cedimenti della copertura, oltre a distacchi di parti del solaio tra piano terra e soppalco che non è collassato.

L'incendio ha inoltre compromesso l'impiantistica elettrica e le condizioni igienico sanitarie, pertanto, si ritiene opportuno interdire l'uso di tutta la struttura fino all'espletamento di più accurate verifiche e conseguenti lavori di ripristino delle condizioni originarie di sicurezza a tutela dell'incolumità alle persone.

L'opera dei VVF è valsa ad estinguere l'incendio, effettuare i rilievi tesi all'accertamento delle cause all'origine dello stesso ed a delimitare e segnalare le aree pericolose non accessibili alle persone.

p. Il Comandante Provinciale  
Il Funzionario Tecnico  
Geom. Claudio LATTANZI