

Oggetto: esiti analitici ricerca tallio in via XX settembre, contatore del civico 89

Mittente: Elena Diddi <elena.diddi@gaia-spa.it>

Data: 06/12/2017 09:55

A: i aragona <i.aragona@usl12.toscana.it>, Stefano Pieroni <stefano.pieroni@uslnordovest.toscana.it>, Cristiano Ceragioli <c.ceragioli@comune.pietrasanta.lu.it>, ambiente <ambiente@comune.pietrasanta.lu.it>, I.lizzerini@usl12.toscana.it, Stefano Pieroni <stefano.pieroni@uslnordovest.toscana.it>

CC: Francesco Di Martino <francesco.dimartino@gaia-spa.it>, PAOLO PERUZZI <paolo.peruzzi@gaia-spa.it>, fabio baldacci <fabio.baldacci@gaia-spa.it>

Buongiorno

con la presente siamo a comunicare gli esiti analitici del prelievo effettuato ieri 5/12 al contatore dell'allacciamento ubicato in via xx settembre 89 a Pietrasanta, che riscontra un valore di 2.8 microgrammi/litro di tallio. Non mostrano tracce di tallio invece i prelievi effettuati nei punti di rete idraulicamente a monte (fontana Porta a Lucca) e a valle (via XX settembre 8) di via XX settembre 89, come riportato in allegato. Tale esito conferma quanto riscontrato sul prelievo del 30/11 nello stesso punto, quando era stata rilevata una concentrazione di 2,0 microgrammi/litro di tallio (tutti gli altri punti campionati in rete in data 30/11 non ne avevano riscontrato tracce).

L'ultimo prelievo effettuato in via XX settembre 89 è del 07/09/2017, quando non è stata riscontrata traccia di tallio.

L'utenza allacciata in questo punto è di tipo domestico non residente. Essendo il contatore fermo a 0 mc di consumo dal 25/10/2017 (data in cui il contatore è stato rinnovato), riteniamo che la contaminazione rilevata dipenda dalla stagnazione dell'acqua all'interno della vetusta tubazione di allacciamento, pertanto provvederemo alla sua sostituzione immediata. Successivamente effettueremo un nuovo campionamento per ricerca tallio e vi comunicheremo l'esito dell'analisi non appena disponibile.

Contestualmente, per maggiore sicurezza, provvederemo in data odierna a monitorare ulteriori punti di rete in di via XX settembre, estendendo i prelievi anche alle aree vicine.

restando a disposizione per chiarimenti in merito,
porgiamo distinti saluti

cordialmente,
elena diddi

ELENA DIDDI

Tel. 0585 6461168

Cell. 335 1415760

elena.diddi@gaia-spa.it

—Allegati:—

Estratto GAIA_Tallio_05.12.xls

26,0 kB