



GAIA S.p.A.  
Sede legale: via Donizetti n. 16  
55045 Marina di Pietrasanta LU  
C.F., P. IVA, Reg. Imp. LU: 01966240465  
Cap. Soc. sottoscritto: euro 16.613.295 i.v.



Comune di Pietrasanta  
Piazza Matteotti  
55045 Pietrasanta  
[comune.pietrasanta@postacert.toscana.it](mailto:comune.pietrasanta@postacert.toscana.it)

Azienda USL Toscana nord ovest  
Dipartimento di Prevenzione  
Via Martiri di Sant'Anna n. 12  
55045 Pietrasanta.  
[direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it](mailto:direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it)

Marina di Pietrasanta

13/12/2017

Oggetto: PIANO DI MONITORAGGIO ANALITICO DELLE UTENZE A SERVIZIO DELLE ABITAZIONI DI VALDICASTELLO CARDUCCI PER LA STIMA DELL'ESPOSIZIONE AL TALLIO ATTRAVERSO IL CONSUMO DI ACQUA POTABILE\_esiti analitici

Facendo seguito alle ns precedenti comunicazioni, la presente per aggiornarvi relativamente agli esiti del monitoraggio analitico in oggetto. Oltre agli esiti già comunicati con nota prot.n. 62717 del 13/10/2017, sono disponibili le concentrazioni di tallio riscontrate nei campioni prelevati in ulteriori 25 abitazioni dal 2 ottobre al 30 novembre. Tali esiti sono riportati in allegato.

In sole due abitazioni nel "campione 1" è stata rilevata una concentrazione misurabile: in un caso, nell'immobile sito in via Valdicastello 89, pari a 98 µg/l, dunque al di sopra dei valori adottati come limiti normativi per usi potabili ed igienici. Nel secondo caso, è stata rilevata la concentrazione di 0,28 µg/l, inferiore all'obiettivo di qualità. In tutte le altre abitazioni non sono state riscontrate tracce di tallio, risultato inferiore al limite di rilevazione dello strumento di misura di 0,20 µg/l.

Il "campione 2" è stato analizzato, come da procedura, presso l'abitazione sita in via Valdicastello n.89, riscontrando 98 µg/l di tallio.

In seguito a tali riscontri GAIA ha comunicato al proprietario dell'edificio in questione di non utilizzare l'acqua erogata nell'abitazione ai fini potabili ed igienici con nota prot.n. 68587 del 07/11/2017. In fase di sopralluogo, effettuato in data 28/11/2017, l'utente ha dichiarato che l'abitazione è in ristrutturazione e che ogni ipotetico intervento di lavaggio/ flussaggio è rimandato a fine lavori.

Con l'occasione vi informiamo che, date le limitate richieste di prelievo da parte degli utenti, GAIA sta contattando telefonicamente quanti non hanno aderito spontaneamente al monitoraggio, riproponendo l'attività secondo quanto anticipato durante il Tavolo Tecnico del 22/11/2017 e in collaborazione con il Comitato Tallio Valdicastello.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, porgiamo cordiali Saluti.

Il Dirigente Area Tecnica  
Ing. Francesco Di Martino